

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

MAIO/2023

MUNICÍPIOS >>>>>>>

Ag.01
Autazes

Ag.02
Alvarães

Ag.03
Benjamin
Constant

Ag.04
Careiro da
Várzea

Ag.05
Carauari

Ag.06
Codajás

Ag.07
Eirunepé

Ag.08
Itamarati

Ag.09
Juruá

Ag.10
Manaquiri

Ag.11
S.P.O

Ag.12
Tabatinga

Ag.13
Atalaia N.

Ag.14
N. Olinda

Ag.15
Nhamundá

Ag.Sub-01
Novo Céu

COLIFORMES TOTAIS

VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas

Nº de amostras realizadas	37	57	68	72	291	149	120	128	164	121	83	73	49	214	171	136
Nº de amostras anômalas	0	0	0	4	9	10	0	28	4	0	0	0	7	34	0	0
% de atendimento	100%	100%	100%	94%	97%	93%	100%	78%	98%	100%	100%	100%	86%	84%	100%	100%
Nº de amostras conformes	37	57	68	68	282	139	120	100	160	121	83	73	42	180	171	136

COLIFORMES FECAIS

VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência

Nº de amostras realizadas	37	57	68	72	291	149	120	128	164	121	83	73	42	214	171	136
Nº de amostras anômalas	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de amostras conformes	37	57	68	71	291	148	120	128	164	121	83	73	42	214	171	136

COLOR LIVRE

VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0

Média de resultados (mg/L)	1,38	1,43	1,53	1,63	1,39	1,46	1,35	0,60	0,71	1,14	1,68	1,46	1,78	1,30	0,89	1,20
Nº de amostras realizadas	437	134	450	389	331	220	480	173	192	245	371	462	500	251	244	136
Nº de amostras anômalas	0	0	0	6	8	0	0	86	50	0	0	0	0	31	18	0
Nº de amostras conformes	437	134	450	383	323	220	480	87	142	245	371	462	500	220	226	136

TURBIDEZ

VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0

Média de resultados (NTU)	0,17	0,00	0,04	1,52	0,00	3,36	5,64	2,23	0,64	1,26	6,40	1,59	3,76	0,03	0,00	0,13
Nº de amostras realizadas	437	134	185	389	0	220	401	194	217	120	371	153	500	251	0	44
Nº de amostras anômalas	0	0	0	15	0	1	227	0	0	0	281	0	39	0	0	0
Nº de amostras conformes	437	134	185	374	0	219	174	194	217	120	90	153	461	251	0	44

COR APARENTE

VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15

Média de resultados (uC)	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	16,00	8,00	18,00	0,00	13,00	3,00	16,00	3,00	0,00	0,00
Nº de amostras realizadas	437	134	450	389	331	220	480	194	217	245	86	462	171	251	244	44
Nº de amostras anômalas	0	0	0	1	0	1	276	0	84	0	0	0	43	33	0	0
Nº de amostras conformes	437	134	450	388	331	219	204	194	133	245	86	462	128	218	244	44

PH

VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5*

Média de resultados	0,00	5,55	6,69	6,47	6,00	6,57	7,53	5,71	0,00	4,59	5,65	7,33	5,76	0,00	4,96	0,00
Nº de amostras realizadas	0	134	450	388	331	220	480	194	0	241	86	462	496	0	244	0