



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 2018											CODAJÁS	
MÊS / ANO →	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
COLIFORMES TOTAIS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas											
Nº de amostras realizadas	14	14	14	14	14	48	56	48	40	48	40	40
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nº amostras conformes	14	14	14	14	14	48	56	48	40	48	40	40
COLIFORMES FECALIS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência											
Nº de amostras realizadas	14	14	14	14	14	48	56	48	40	48	40	40
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	14	14	14	14	14	48	56	48	40	48	40	40
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500											
Nº de amostras realizadas	14	14	14	14	14	48	56	48	40	48	40	40
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	14	14	14	14	14	48	56	48	40	48	40	40
CLORO LIVRE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0											
Média de resultados (mg/L)	2,13	2,19	2,12	2,19	2,14	2,17	2,54	2,36	2,24	2,12	2,62	2,46
Nº de amostras realizadas	66	51	60	60	63	57	63	69	51	63	45	54
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	66	51	60	60	63	57	63	69	51	63	45	54
TURBIDEZ	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0											
Média de resultados (NTU)	2,22	1,96	1,81	2,10	2,04	1,84	1,65	1,74	1,69	1,71	1,40	1,50
Nº de amostras realizadas	66	51	60	60	63	57	56	69	51	63	45	54
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	66	51	60	60	63	57	56	69	51	63	45	54
COR APARENTE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (µC): 15,0											
Média de resultados (µC)	2,66	2,33	2,66	2,66	2,33	2,66	2,70	3,18	3,10	3,00	3,33	3,14
Nº de amostras realizadas	66	51	60	60	63	57	63	69	51	63	45	54
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	66	51	60	60	63	57	63	69	51	63	45	54
pH	VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 A 9,5											
Média de resultados	5,80	5,80	5,70	5,80	5,80	5,80	6,04	5,96	5,90	6,20	6,00	6,10
Nº de amostras realizadas	66	51	60	60	63	57	63	69	51	63	45	54

