



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 2018											JURUÁ	
MÊS / ANO →	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
COLIFORMES TOTAIS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas											
Nº de amostras realizadas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	85	80	80	85	85	95	85	90	95	95	80	90
Nº amostras conformes	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
COLIFORMES FECAIS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência											
Nº de amostras realizadas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): 500											
Nº de amostras realizadas	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
CLORO LIVRE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0											
Média de resultados (mg/L)	1,21	1,21	1,30	1,27	1,37	2,18	1,31	1,36	2,77	1,31	1,33	1,32
Nº de amostras realizadas	124	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124
TURBIDEZ	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0											
Média de resultados (NTU)	2,48	2,43	2,94	3,15	3,05	3,22	3,35	3,12	2,96	3,20	3,30	3,19
Nº de amostras realizadas	124	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124
COR APARENTE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (µC): 15,0											
Média de resultados (µC)	13,6	16,60	16,30	16,10	16,70	17,50	16,50	16,70	16,40	16,50	16,60	16,60
Nº de amostras realizadas	124	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124
Nº de amostras anômalas	28	36	16	28	44	48	38	44	34	38	38	40
Nº amostras conformes	96	76	108	92	80	72	86	80	86	86	82	84
pH	VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 A 9,5											
Média de resultados	7,50	7,34	7,39	7,51	7,46	7,44	7,54	7,49	7,40	7,51	7,35	7,48
Nº de amostras realizadas	124	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124

