



GOVERNO DO ESTADO DO

AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 2018											TABATINGA	
MÊS / ANO →	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
COLIFORMES TOTAIS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas											
Nº de amostras realizadas	54	36	54	63	57	56	60	54	48	63	54	63
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nº amostras conformes	54	36	54	63	57	56	60	54	48	63	54	63
COLIFORMES FECALIS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência											
Nº de amostras realizadas	54	36	54	63	57	56	60	54	48	63	54	63
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	54	36	54	63	57	56	60	54	48	63	54	63
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): 500											
Nº de amostras realizadas	26	27	27	26	28	24	26	28	26	26	26	26
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	26	27	27	26	28	24	26	28	26	26	26	26
CORO LIVRE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0											
Média de resultados (mg/L)	1,80	1,60	1,70	1,70	1,70	1,40	1,50	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50
Nº de amostras realizadas	410	338	373	373	405	381	338	415	398	360	396	386
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	410	338	373	373	405	381	338	415	398	360	396	386
TURBIDEZ	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0											
Média de resultados (NTU)	1,10	1,30	1,10	1,10	1,10	1,00	0,97	1,00	1,10	0,90	1,00	1,00
Nº de amostras realizadas	189	338	373	373	405	381	338	415	398	360	396	386
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	189	338	373	373	405	381	338	415	398	360	396	386
COR APARENTE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (µC): 15,0											
Média de resultados (µC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de amostras realizadas	410	338	373	373	405	382	338	415	398	360	396	386
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	410	338	373	373	405	381	338	415	398	360	396	386
pH	VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 A 9,5											
Média de resultados	7,00	7,10	7,20	7,00	7,40	6,80	7,00	7,10	7,20	7,10	7,00	7,00
Nº de amostras realizadas	410	338	373	373	405	381	338	415	398	360	396	386