AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA													ABRIL/2021	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	AUTAZES	ALVARÃES	BENJAMIN	C. VARZEA	CARAUARI	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA	ATALAIA DO N.	N.OLINDA
COLIFORMES TOTAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	75	48	52	11	232	122	145	96	135	118	26	36	31	30
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100%	100%	100%	100%	85%	90%	100%	94%	87%	100%	100%	100%	100%	100%
Nº amostras conformes	75	48	52	11	232	122	145	96	135	118	26	36	31	30
COLIFORMES FECAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	26	48	52	11	232	122	145	96	135	25	26	36	31	30
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	26	48	52	11	232	122	145	96	135	25	26	36	31	30
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	20	23	6	4	87	44	70	32	43	10	18	12	5	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	20	23	6	4	87	44	70	32	43	10	18	12	5	5
CLORO LIVRE			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00**											
Média de resultados (mg/L)	1,34	0,91	1,47	0,99	1,14	0,70	1,65	1,10	0,49	1,19	0,66	1,60	1,57	0,75
Nº de amostras realizadas	434	100	369	200	322	182	492	84	164	191	34	332	79	177
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	5	0	0	0	21	0	1	0	0	91
Nº amostras conformes	434	100	369	200	317	182	492	84	143	191	33	332	79	86
TURBIDEZ														
Média de resultados (NTU)	2,02	0,86	5,55	0,98	2,30	3,12	2,26	1,56	2,05	1,80	3,77	0,43	5,87	4,80
Nº de amostras realizadas	434	100	367	1	322	182	492	149	208	213	34	332	79	177
Nº de amostras anômalas	0	0	253	0	0	0	0	0	49	0	2	0	53	0
Nº amostras conformes	434	100	114	1	322	182	492	149	159	213	32	332	26	177
COR APARENTE														
Média de resultados (µC)	7,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	3,40	12,00	17,00	0,00	5,00	5,00	98,00	5,00
Nº de amostras realizadas	434	100	371	65	322	182	492	149	208	213	34	332	79	177
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	22	47	0	0	0	79	0
Nº amostras conformes	434	100	371	65	322	182	492	127	161	213	34	332	0	177
pH														
Média de resultados	7,01	5,50	7,39	6,43	5,88	7,38	6,32	6,19	5,97	4,69	5,68	9,53	6,10	5,89
Nº de amostras realizadas	433	100	366	65	120	231	492	149	180	214	34	332	79	177

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320