AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA											ABRIL/2019	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	25	43	36	60	20	48	35	41	24	16	43	45
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	99	100	96	95	95	100	100	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	25	43	36	60	20	48	35	41	24	16	43	45
COLIFORMES FECAIS	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	25	43	36	60	20	48	35	41	24	16	43	45
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	25	43	36	60	20	48	35	41	24	16	43	45
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	25	11	27	60	20	-	35	8	12	16	38	22
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	25	11	27	60	20	-	35	8	12	16	38	22
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,50	1,80	1,30	1,50	2,30	2,14	0,81	1,50	1,22	2,00	-	1,30
Nº de amostras realizadas	120	368	328	60	330	57	98	120	84	60	0	338
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Nº amostras conformes	120	368	328	60	330	57	98	120	84	60	-	338
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,10	1,50	9,90	0,00	3,70	1,87	1,91	5,40	2,49	1,20	-	0,79
Nº de amostras realizadas	120	368	328	60	330	57	98	120	84	60	0	338
Nº de amostras anômalas	0	0	68	0	9	0	0	0	0	0	-	0
Nº amostras conformes	120	368	260	60	321	57	98	120	84	60	-	338
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (Uc): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	3,60	10,0	0,00	9,80	2,45	3,00	2,00	14,70	0,00	-	0,00
Nº de amostras realizadas	120	368	328	60	330	57	98	120	84	60	0	338
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	-	0
Nº amostras conformes	120	368	328	60	330	57	98	120	59	60	-	338
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 À 9,5**											
Média de resultados	6,00	5,30	5,10	-	4,80	5,98	6,14	6,10	7,02	4,20	7,20	7,30
Nº de amostras realizadas	120	368	328	0	330	57	98	120	84	60	74	338

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320