AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA											MAIO/2019	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	25	40	14	62	0	40	85	37	24	16	31	51
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	99	100	96	90	92	100	100	100	70	100	100	100
Nº amostras conformes	25	40	14	62	-	40	85	37	24	16	31	51
COLIFORMES FECAIS	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	25	40	14	62	0	40	85	37	24	16	31	51
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	25	40	14	62	-	40	85	37	24	16	31	51
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	25	10	8	62	0	40	36	7	12	16	21	24
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	25	10	8	62	-	40	36	7	12	16	21	24
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,30	1,80	1,30	1,30	-	1,77	0,83	1,40	1,19	2,00	-	1,40
Nº de amostras realizadas	124	359	310	62	0	47	92	124	88	62	0	397
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0
Nº amostras conformes	124	359	310	62	-	47	92	124	88	62	-	397
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,10	1,30	9,90	0,00	14,60	1,65	1,63	9,30	1,72	1,40	-	0,50
Nº de amostras realizadas	124	359	310	62	330	51	92	124	88	62	0	397
Nº de amostras anômalas	0	0	70	0	330	0	0	124	0	0	-	0
Nº amostras conformes	124	359	310	62	0	51	92	0	88	62	-	397
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (Uc): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	3,70	3,3	0,00	17,20	2,96	2,50	34,00	16,90	0,00	-	0,00
Nº de amostras realizadas	124	359	310	62	330	51	92	124	88	62	0	397
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	322	0	0	124	44	0	-	0
Nº amostras conformes	124	359	310	62	8	51	92	0	44	62	-	397
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 À 9,5**											
Média de resultados	5,80	5,30	4,90	-	4,50	6,44	6,00	6,20	7,48	4,70	7,10	7,20
Nº de amostras realizadas	124	359	310	0	330	51	92	124	88	62	64	397

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320