AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA											JULHO/2019	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	30	42	41	62	30	28	92	76	24	28	52	57
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	99	100	96	89	90	100	100	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	30	42	41	62	30	28	92	76	24	28	52	57
COLIFORMES FECAIS	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	30	42	41	62	30	28	85	76	24	28	52	57
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	42	41	62	30	28	85	76	24	28	52	57
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	30	12	24	62	30	28	35	7	12	8	21	28
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	12	24	62	30	28	35	7	12	8	21	28
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,30	1,80	1,50	1,50	2,50	1,19	0,82	1,20	1,04	2,00	-	1,48
Nº de amostras realizadas	108	336	305	62	332	54	92	46	124	62	0	336
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Nº amostras conformes	108	336	305	62	332	54	92	46	124	62	-	336
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,40	1,80	4,10	0,00	10,60	1,66	1,32	5,15	0,98	1,40	-	0,52
Nº de amostras realizadas	124	336	305	62	332	54	92	46	124	46	0	336
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	332	0	0	12	0	0	-	0
Nº amostras conformes	124	336	305	62	0	54	92	34	124	46	-	336
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (Uc): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	0,90	0,0	0,00	15,30	2,79	2,50	15,60	26,50	0,00	12,50	0,00
Nº de amostras realizadas	124	336	305	62	3	54	92	46	124	46	103	336
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	2	0	0	13	74	0	12	0
Nº amostras conformes	124	336	305	62	1	54	92	33	50	46	91	336
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 À 9,5**											
Média de resultados	5,70	6,00	5,40	6,00	5,60	6,69	6,10	5,65	7,17	6,00	6,70	7,31
Nº de amostras realizadas	124	336	305	62	332	54	92	46	124	46	103	336

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320