AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

| RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA | | | | | | | | | | | | JANEIRO/2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>> | AUTAZES | ALVARÃES | BENJAMIN | C. VARZEA | CARAUARI | CODAJÁS | EIRUNEPÉ | ITAMARATI | JURUÁ | MANAQUIRI | S.P.OLIVENÇA | TABATINGA | ATALAIA DO N. | N.OLINDA |
| **COLIFORMES TOTAIS** | | | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas** | | | | | | | | | | | |
| Nº de amostras realizadas | 32 | 43 | 61 | 71 | 263 | 151 | 157 | 48 | 99 | 93 | 51 | 34 | 34 | 193 |
| Nº de amostras anômalas | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| % de atendimento | 100% | 100% | 100% | 90% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 98% |
| Nº de amostras conformes | 32 | 43 | 61 | 64 | 257 | 149 | 157 | 48 | 99 | 93 | 51 | 34 | 33 | 189 |
| **COLIFORMES FECAIS** | | | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência** | | | | | | | | | | | |
| Nº de amostras realizadas | 32 | 43 | 61 | 71 | 268 | 151 | 157 | 48 | 99 | 110 | 51 | 34 | 33 | 122 |
| Nº de amostras anômalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº de amostras conformes | 32 | 43 | 61 | 71 | 268 | 151 | 157 | 48 | 99 | 110 | 51 | 34 | 33 | 122 |
| **COLIFORMES HETEROTRÓFICAS** | | | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500** | | | | | | | | | | | |
| Nº de amostras realizadas | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 21 | 5 | 16 | 5 | 8 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Nº de amostras anômalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº de amostras conformes | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 21 | 5 | 16 | 5 | 8 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| **CLORO LIVRE** | | | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00** | | | | | | | | | | | |
| Média de resultados (mg/L) | 1,28 | 0,95 | 1,39 | 1,66 | 1,30 | 1,35 | 1,62 | 1,03 | 1,13 | 1,10 | 1,51 | 1,56 | 1,77 | 0,74 |
| Nº de amostras realizadas | 442 | 75 | 451 | 440 | 358 | 215 | 493 | 68 | 139 | 165 | 177 | 345 | 517 | 237 |
| Nº de amostras anômalas | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Nº de amostras conformes | 442 | 75 | 447 | 436 | 358 | 212 | 493 | 68 | 138 | 165 | 177 | 345 | 517 | 226 |
| **TURBIDEZ** | | | | | | | | | | | | | | |
| Média de resultados (NTU) | 0,27 | 0,57 | 5,02 | 17,91 | 0,00 | 3,21 | 3,44 | 0,68 | 0,91 | 0,00 | 4,28 | 0,55 | 6,25 | 0,10 |
| Nº de amostras realizadas | 442 | 75 | 442 | 435 | 358 | 215 | 493 | 76 | 177 | 165 | 387 | 350 | 514 | 237 |
| Nº de amostras anômalas | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 110 | 13 |
| Nº de amostras conformes | 442 | 75 | 436 | 430 | 358 | 214 | 468 | 76 | 167 | 165 | 375 | 350 | 404 | 224 |
| **COR APARENTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| Média de resultados (uC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 4,11 | 4,00 | 23,00 | 0,00 | 11,00 | 2,00 | 20,00 | 3,00 |
| Nº de amostras realizadas | 442 | 75 | 432 | 437 | 358 | 215 | 493 | 76 | 177 | 164 | 59 | 101 | 150 | 237 |
| Nº de amostras anômalas | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13 |
| Nº de amostras conformes | 442 | 75 | 432 | 427 | 358 | 215 | 480 | 76 | 147 | 164 | 59 | 101 | 42 | 224 |
| **pH** | | | | | | | | | | | | | | |
| Média de resultados | 6,72 | 5,51 | 5,48 | 5,62 | 5,89 | 7,63 | 5,83 | 6,21 | 5,98 | 4,70 | 5,29 | 7,59 | 6,43 | 6,05 |
| Nº de amostras realizadas | 442 | 75 | 443 | 437 | 358 | 2 | 492 | 76 | 177 | 165 | 82 | 351 | 513 | 237 |