AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA													JULHO/2021	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	AUTAZES	ALVARÃES	BENJAMIN	C. VARZEA	CARAUARI	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA	ATALAIA DO N.	N.OLINDA
COLIFORMES TOTAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	33	50	101	31	278	155	146	80	159	90	45	64	32	260
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
% de atendimento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%
Nº amostras conformes	33	50	101	31	278	155	146	80	149	90	45	64	32	260
COLIFORMES FECAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	33	50	101	31	278	155	146	80	159	30	45	64	32	260
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	33	50	101	31	278	155	146	80	159	30	45	64	32	260
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	15	19	7	23	115	37	70	28	48	25	31	28	20	30
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	15	19	7	23	115	37	70	28	48	25	31	28	20	30
CLORO LIVRE			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00**											
Média de resultados (mg/L)	1,35	1,00	1,43	1,03	1,17	2,23	1,66	1,12	1,15	1,09	1,55	1,48	1,52	1,10
Nº de amostras realizadas	450	108	429	436	334	222	505	147	189	190	130	349	85	268
Nº de amostras anômalas	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
Nº amostras conformes	450	108	429	382	334	222	505	147	189	190	130	349	85	182
TURBIDEZ														
Média de resultados (NTU)	2,01	0,72	5,42	1,81	1,00	5,97	2,16	0,92	1,99	1,05	3,79	0,43	6,93	0,37
Nº de amostras realizadas	450	108	419	449	105	222	505	168	239	210	128	348	85	278
Nº de amostras anômalas	0	0	275	1	0	122	0	0	53	0	24	0	67	3
Nº amostras conformes	450	108	144	448	105	100	505	168	186	210	104	348	18	275
COR APARENTE														
Média de resultados (µC)	7,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,77	10,00	22,00	0,00	8,00	0,00	53,00	6,00
Nº de amostras realizadas	450	108	429	448	334	222	505	168	239	190	128	331	85	279
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	12	54	0	1	0	78	26
Nº amostras conformes	450	108	429	448	334	222	505	156	185	190	127	331	7	253
pH														
Média de resultados	6,67	5,51	10,15	7,23	6,01	7,36	6,30	6,17	5,88	4,66	6,41	9,56	4,96	5,42
Nº de amostras realizadas	450	108	426	447	230	222	505	168	190	190	128	348	85	278

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320