AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA													MARÇO/2020	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA	ATALAIA DO N.	N.OLINDA
COLIFORMES TOTAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	16	15	29	4	79	23	60	38	16	32	32	15	5	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nº amostras conformes	16	15	29	4	79	23	60	38	16	32	32	15	5	5
COLIFORMES FECAIS			**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	16	15	29	4	79	23	60	38	16	32	32	15	5	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	16	15	29	4	79	23	60	38	16	32	32	15	5	5
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	11	15	15	4	48	23	20	7	16	8	8	6	5	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	11	15	15	4	48	23	20	7	16	8	8	6	5	5
CLORO LIVRE			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00**											
Média de resultados (mg/L)	1,60	1,53	1,40	2,20	1,20	1,80	0,81	1,10	1,10	1,36	1,15	1,40	1,50	1,10
Nº de amostras realizadas	384	42	344	18	98	12	100	36	65	31	70	180	50	35
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	384	42	344	18	98	12	100	36	65	31	70	180	50	35
TURBIDEZ			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,40	1,07	4,50	6,00	2,60	2,14	1,16	3,40	0,90	1,55	3,90	0,37	4,70	1,80
Nº de amostras realizadas	384	62	344	31	28	63	100	36	124	22	101	269	75	40
Nº de amostras anômalas	0	0	25	19	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
Nº amostras conformes	384	62	319	12	28	63	100	36	124	22	87	269	75	40
COR APARENTE			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (Uc): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,40	0,00	0,00	15,00	0,00	0,63	2,50	6,00	24,50	0,00	9,82	0,00	15,00	1,10
Nº de amostras realizadas	384	62	344	31	98	63	100	36	124	22	101	269	55	48
Nº de amostras anômalas	0	0	0	10	0	0	0	0	66	0	11	0	0	0
Nº amostras conformes	384	62	344	21	98	63	100	36	58	22	90	269	55	48
pH			**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 À 9,5**											
Média de resultados	6,20	5,49	7,50	6,03	5,85	7,15	6,30	5,70	5,98	5,22	6,71	7,50	6,70	6,30
Nº de amostras realizadas	384	62	344	31	30	63	100	36	31	22	101	269	66	48

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

COMPANHIA DE SANEAMENTO
DO AMAZONAS

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320