AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA											OUTUBRO/2019	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	30	28	51	0	30	34	85	86	24	32	46	54
Nº de amostras anômalas	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	98	100	95	100	100	100	100	100	90	100	100	100
Nº amostras conformes	30	28	51	-	30	34	85	86	24	32	46	54
COLIFORMES FECAIS	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	30	28	51	0	30	34	85	86	24	32	46	54
Nº de amostras anômalas	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	28	51	-	30	34	85	86	24	32	46	54
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	30	11	15	0	30	34	35	16	12	8	18	26
Nº de amostras anômalas	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	11	15	-	30	34	35	16	12	8	18	26
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,20	1,70	1,40	1,30	-	1,34	0,78	1,20	1,16	2,00	1,30	1,50
Nº de amostras realizadas	74	362	652	85	0,0	58	142	44	124	44	87	320
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	74	362	652	85	-	58	142	44	124	44	87	320
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,70	0,70	3,90	-	6,50	1,92	2,05	4,30	1,06	1,30	6,90	0,58
Nº de amostras realizadas	124	362	652	0,0	332	58	142	44	124	44	87	320
Nº de amostras anômalas	0	0	0	-	332	0	0	10	0	0	62	0
Nº amostras conformes	124	362	652	-	0	58	142	34	124	44	25	320
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (Uc): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	0,80	0,0	0,00	-	2,91	2,50	18,90	29,80	0,00	27,20	0,00
Nº de amostras realizadas	124	362	652	85	0,0	58	142	44	124	44	87	320
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	42	93	0	78	0
Nº amostras conformes	124	362	652	85	-	58	142	2	31	44	9	320
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 À 9,5**											
Média de resultados	5,60	6,60	6,30	-	-	6,96	6,35	5,70	7,12	5,40	6,00	7,40
Nº de amostras realizadas	124	362	652	0	0	58	134	44	124	44	87	320

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320