AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA												SETEMBRO/2021		
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	AUTAZES	ALVARÃES	BENJAMIN	C. VARZEA	CARAUARI	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA	ATALAIA DO N.	N.OLINDA
COLIFORMES TOTAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	36	40	99	30	167	148	156	89	147	90	42	55	62	156
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	27	23	0	0	7	0	0	0	0	58
% de atendimento	100%	100%	100%	100%	84%	84%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	100%	63%
Nº amostras conformes	36	40	99	30	140	125	156	89	140	90	42	55	62	98
COLIFORMES FECAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	36	40	99	30	167	148	156	89	147	5	42	55	25	156
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	36	40	99	30	165	148	156	89	147	5	42	55	25	156
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	10	19	6	20	60	58	70	33	31	5	33	25	8	60
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	10	19	6	20	60	58	70	33	31	5	33	25	8	60
CLORO LIVRE			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00**											
Média de resultados (mg/L)	1,31	1,05	1,42	0,00	1,14	0,89	1,65	1,10	1,03	1,09	1,26	1,59	1,72	0,76
Nº de amostras realizadas	413	95	409	410	322	208	498	130	172	169	135	290	463	258
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	3	21	0	0	0	0	0	1	0	60
Nº amostras conformes	413	95	409	410	319	187	498	130	172	169	135	289	463	198
TURBIDEZ														
Média de resultados (NTU)	0,94	0,77	5,38	0,00	0,00	3,30	2,34	0,89	0,69	0,00	6,39	0,47	7,17	0,36
Nº de amostras realizadas	413	95	365	410	321	208	498	150	220	169	303	290	462	259
Nº de amostras anômalas	0	0	205	45	0	4	0	0	55	0	260	0	363	4
Nº amostras conformes	413	95	160	365	321	204	498	150	165	169	43	290	99	255
COR APARENTE														
Média de resultados (µC)	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,75	10,00	21,00	0,00	14,00	4,00	63,00	1,00
Nº de amostras realizadas	413	95	350	410	321	208	498	150	220	169	81	163	137	252
Nº de amostras anômalas	0	0	16	20	0	0	0	17	66	0	18	0	131	7
Nº amostras conformes	413	95	334	390	321	208	498	133	154	169	63	163	6	245
pH														
Média de resultados	6,72	5,51	6,46	6,88	5,89	7,56	6,39	6,11	5,78	4,65	5,80	7,73	5,97	5,19
Nº de amostras realizadas	413	95	355	400	310	208	498	150	230	169	118	290	279	259

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320