

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: JANEIRO/2015	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPE	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas											
Nº de amostras realizadas	0	28	0	18	6	27	55	0	24	34	20	32
Nº de amostras anômalas	-	0	-	0	0	4	0	-	0	0	1	0
% de atendimento	98	100	89	85	100	100	100	100	30	90	100	100
Nº amostras conformes	-	28	-	18	6	23	55	-	24	34	19	32
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência											
Nº de amostras realizadas	0	28	0	18	6	27	55	0	24	34	20	32
Nº de amostras anômalas	-	0	-	0	0	1	0	-	0	0	1	0
Nº amostras conformes	-	28	-	18	6	26	53	-	24	34	19	32
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500											
Nº de amostras realizadas	0	14	0	9	3	27	45	0	12	17	3	2
Nº de amostras anômalas	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	14	-	9	3	27	45	-	12	17	3	2
COLORIMETRIA	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0											
Média de resultados (mg/L)	0,8	1,8	1,3	1,4	1,5	1,7	2,5	1,5	1,1	0,8	1,6	1,1
Nº de amostras realizadas	124	388	286	62	325	52	328	124	124	62	220	250
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	388	286	62	325	82	328	124	124	62	220	250
TURBIDEZ	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0											
Média de resultados (NTU)	1,0	2,8	4,9	0,0	2,4	0,9	4,0	0,1	5,5	0,7	2,9	7,2
Nº de amostras realizadas	124	388	286	62	160	82	320	124	124	62	220	250
Nº de amostras anômalas	0	9	16	0	0	1	28	0	62	0	0	30
Nº amostras conformes	124	379	270	62	160	81	292	124	62	62	220	220
COR APARENTE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0											
Média de resultados (µC)	0,0	4,3	9,8	0,0	10,0	1,0	6,3	0,0	27,5	5,0	10,6	0,3
Nº de amostras realizadas	124	388	286	62	325	82	320	124	124	62	220	250
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	28
Nº amostras conformes	124	388	286	62	325	82	320	124	62	62	220	222
pH	VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5											
Média de resultados	5,6	4,7	4,8	5,7	6,0	5,0	5,6	5,6	7,2	5,4	6,3	6,6
Nº de amostras realizadas	124	388	286	62	325	82	320	124	124	62	220	250