



RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: MAIO/2016	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPE	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas											
Nº de amostras realizadas	20	34	14	18	6	10	55	45	24	24	10	4
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	96	100	95	80	100	100	100	100	75	100	100	100
Nº amostras conformes	20	34	14	18	6	10	55	45	24	24	10	4
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência											
Nº de amostras realizadas	20	34	14	18	6	10	55	45	24	24	10	4
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	20	34	14	18	6	10	55	45	24	24	10	4
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500											
Nº de amostras realizadas	20	13	10	9	6	10	23	10	12	12	8	4
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	20	13	10	9	6	10	23	10	12	12	8	4
CLORO LIVRE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0											
Média de resultados (mg/L)	1,5	1,0	0,9	1,1	2,1	1,8	0,3	1,5	1,0	1,0	0,5	0,5
Nº de amostras realizadas	62	384	202	62	320	68	89	124	124	62	190	335
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	62	384	202	62	320	68	89	124	124	62	190	335
TURBIDEZ	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0											
Média de resultados (NTU)	1,2	3,9	1,6	0,0	0,9	2,6	1,8	0,4	1,7	0,3	2,9	2,7
Nº de amostras realizadas	62	384	202	62	320	114	89	124	124	62	190	4
Nº de amostras anômalas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	62	382	202	62	320	114	89	124	124	62	190	4
COR APARENTE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0											
Média de resultados (µC)	0,0	9,8	10,2	0,0	10,0	2,3	3,0	0,0	12,0	5,0	9,8	0,9
Nº de amostras realizadas	62	384	202	62	320	114	89	124	124	62	190	335
Nº de amostras anômalas	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Nº amostras conformes	62	379	202	62	320	114	89	124	124	62	190	335
pH	VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5											
Média de resultados	5,7	5,0	6,6	5,7	6,0	5,7	5,5	5,6	7,2	6,0	5,4	6,7
Nº de amostras realizadas	62	384	202	62	320	114	89	124	124	62	190	335