



RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: DEZEMBRO/2016	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPE	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas											
Nº de amostras realizadas	10	32	36	18	9	7	55	35	24	36	36	50
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	98	100	97	90	100	100	100	100	80	100	100	100
Nº amostras conformes	10	32	36	18	9	7	55	35	24	36	36	50
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência											
Nº de amostras realizadas	10	32	36	18	9	7	55	35	24	36	36	50
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	10	32	36	18	9	7	55	35	24	36	36	50
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500											
Nº de amostras realizadas	10	12	36	9	9	7	23	7	12	24	12	29
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	10	12	36	9	9	7	23	7	12	24	12	29
COLOR LIVRE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0											
Média de resultados (mg/L)	0,77	1,65	1,20	1,60	1,80	1,50	0,77	1,50	1,12	1,5	1,97	2,00
Nº de amostras realizadas	106	377	380	62	323	60	110	120	124	62	210	341
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	106	377	380	62	323	60	110	120	124	62	210	341
TURBIDEZ												
Média de resultados (NTU)	0,76	1,00	4,50	0,00	4,90	2,23	2,22	0,00	1,36	1,60	3,56	1,90
Nº de amostras realizadas	124	377	360	62	319	60	110	120	124	62	210	341
Nº de amostras anômalas	0	6	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	377	315	62	319	60	110	120	124	62	210	341
COR APARENTE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0											
Média de resultados (µC)	0,00	4,70	10,0	0,00	12,5	2,33	3,00	0,00	12,50	5,00	10,98	0,10
Nº de amostras realizadas	124	377	360	62	319	60	110	120	124	31	210	341
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	377	360	62	319	60	110	120	124	31	210	341
pH	VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5											
Média de resultados	5,20	5,50	6,40	-	6,80	5,73	5,54	6,22	7,32	6,00	6,44	7,20
Nº de amostras realizadas	124	377	360	0	319	60	110	120	124	62	210	341