



RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: FEVEREIRO/2017	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas											
Nº de amostras realizadas	12	10	30	18	9	7	55	31	24	36	24	28
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	99	100	97	80	90	100	100	100	75	100	100	100
Nº amostras conformes	12	10	30	18	9	7	55	31	24	36	24	28
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência											
Nº de amostras realizadas	30	10	30	18	9	7	55	31	24	36	24	28
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	10	30	18	9	7	55	31	24	36	24	28
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500											
Nº de amostras realizadas	4	10	30	9	9	7	23	6	12	24	16	28
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	4	10	30	9	9	7	23	6	12	24	16	28
COLORO LIVRE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0											
Média de resultados (mg/L)	0,71	1,64	1,30	1,50	1,80	1,50	0,81	1,30	1,09	1,50	1,98	1,10
Nº de amostras realizadas	112	350	340	56	300	18	90	112	112	56	180	340
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	112	350	340	56	300	18	90	112	112	56	180	340
TURBIDEZ	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0											
Média de resultados (NTU)	0,73	0,70	7,50	0,00	4,50	2,37	1,71	0,00	1,98	1,60	3,51	2,20
Nº de amostras realizadas	112	350	322	56	300	18	90	112	112	56	180	340
Nº de amostras anômalas	0	0	24	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	112	350	298	56	300	18	88	112	112	56	180	340
COR APARENTE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0											
Média de resultados (µC)	0,00	4,70	11,2	0,00	12,50	3,60	3,00	0,00	12,50	5,00	11,25	0,80
Nº de amostras realizadas	112	350	322	56	300	18	90	112	112	28	180	340
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	112	350	322	56	300	18	90	112	112	28	180	340
pH	VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5											
Média de resultados	5,50	5,10	4,50	-	7,00	5,70	5,51	6,30	7,13	6,00	6,27	7,00
Nº de amostras realizadas	112	350	322	0	300	18	90	112	112	56	180	340

