

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 2014											S.P.OLIVENÇA	
MÊS/ANO →	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14	NOV/14	DEZ/14
COLIFORMES TOTAIS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas											
Nº de amostras realizadas	16	20	28	28	18	12	14	20	8	8	6	8
Nº de amostras anômalas	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nº amostras conformes	16	20	27	27	18	12	14	20	8	8	6	8
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência											
Nº de amostras realizadas	16	20	28	28	18	12	14	20	8	8	6	8
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	16	20	28	28	18	12	14	20	8	8	6	8
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500											
Nº de amostras realizadas	6	9	14	14	9	5	6	8	4	4	3	2
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	6	9	14	14	9	5	6	8	4	4	3	2
CORO LIVRE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0											
Média de resultados (mg/L)	1,6	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Nº de amostras realizadas	220	190	200	200	210	200	230	210	210	230	100	200
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	220	190	200	200	210	200	230	210	210	230	100	200
TURBIDEZ	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0											
Média de resultados (NTU)	3,3	3,7	3,7	3,7	3,3	3,5	3,3	3,3	3,5	3,4	3,0	3,3
Nº de amostras realizadas	220	190	200	200	210	200	230	210	210	230	100	200
Nº de amostras anômalas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nº amostras conformes	220	189	200	200	210	200	230	210	210	230	100	199
COR APARENTE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0											
Média de resultados (uC)	11,4	12,8	12,8	12,8	10,4	11,4	10,8	11,0	11,5	11,4	10,7	11,2
Nº de amostras realizadas	220	190	200	200	210	200	230	210	210	230	100	200
Nº de amostras anômalas	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	220	186	200	200	210	200	230	210	210	230	100	200
pH	VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5											
Média de resultados	5,3	6,2	5,4	5,4	5,6	5,5	5,5	5,4	5,5	5,5	5,5	5,5
Nº de amostras realizadas	220	190	200	200	210	200	230	210	210	230	100	200