



RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: OUTUBRO/2017	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas											
Nº de amostras realizadas	0	32	36	62	0	14	55	34	24	36	20	48
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	98	100	94	96	75	100	100	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	-	32	36	62	-	14	55	34	24	36	20	48
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência											
Nº de amostras realizadas	0	32	36	62	0	14	55	34	24	36	20	48
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	32	36	62	-	14	55	34	24	36	20	48
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500											
Nº de amostras realizadas	0	12	24	54	0	14	23	6	12	24	5	24
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	12	24	54	-	14	23	6	12	24	5	24
COLOR LIVRE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0											
Média de resultados (mg/L)	2,80	1,60	1,30	1,50	1,80	2,15	0,82	1,50	1,30	1,5	1,94	1,40
Nº de amostras realizadas	124	370	354	62	342	60	110	124	124	60	220	405
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	370	354	62	342	60	110	124	124	60	220	405
TURBIDEZ	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0											
Média de resultados (NTU)	3,00	1,90	8,70	0,00	4,50	2,16	2,42	3,90	1,91	1,00	-	1,20
Nº de amostras realizadas	124	370	354	62	319	60	110	124	124	62	0	405
Nº de amostras anômalas	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Nº amostras conformes	124	370	98	62	319	60	110	124	124	62	-	405
COR APARENTE	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0											
Média de resultados (µC)	0,00	5,2	10,0	0,00	12,5	4,00	3,00	7,00	12,50	5,00	8,25	0,00
Nº de amostras realizadas	124	370	354	62	319	60	110	124	124	30	220	405
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	370	354	62	319	60	110	124	124	30	220	405
pH	VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5											
Média de resultados	5,70	6,90	6,90	5,70	7,00	5,80	6,21	6,90	7,24	6,00	6,96	7,10
Nº de amostras realizadas	124	370	354	62	319	60	110	124	124	60	220	405